



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 09-451-06-19-320-В

Законному представителю
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат № 136 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья городского
округа Самара»
(наименование предприятия, организации, учреждения)

«07» июня 2019 г.

Юридический адрес: 443004, г. Самара,
ул. Нефтяников, д. 12

Мною, Кукариной Ириной Викторовной – главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС на основании акта проверки от «07» апреля 2019 г. № 09-451-06-19-320-В, составленного в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» Мальцева Ольга Владимировна

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Организационно-распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	Пункты 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики	26.08.2019

		Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	
2.	Эксплуатация электроустановок не осуществляется подготовленным электротехническим персоналом либо по договору со специализированной организацией	Пункты 1.2.1., 1.2.2. ПТЭЭП	26.08.2019
3.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	26.08.2019
4.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электротехническими средствами и инструментами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП	26.08.2019
5.	Отсутствует Журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2., 1.7.1, 1.7.2, 2.2.21 ПТЭЭП, Приложение 1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	26.08.2019
6.	Места хранения средств защиты не оборудованы крючками или кронштейнами.	Пункт 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСИЗ	26.08.2019
7.	В электроцеховых отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ	26.08.2019
8.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	Пункты 1.5.18., 1.8.5., 1.8.6. ПТЭЭП	26.08.2019
9.	В электроцеховой отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы.	Пункт 1.8.6. ПТЭЭП	26.08.2019
10.	Не ведется журнал учета	Пункт 1.8.2. ПТЭЭП	26.08.2019

<p>(при необходимости); даные по степени коррозии искусственных заземлителей; даные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, даные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>		
--	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «07» июня 2019 г. составлено на 4-х листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен

Директор ГБОУ школа-интернат № 136
г.о. Самара
(должность)

Мальцева О.В.  07.06.2019
(ФИО) (подпись, дата)


Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

_____ (Ф.И.О. должностного лица)

_____ (подпись)


_____ (дата)

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Ростехнадзора  И.В. Кукарина

Копию предписания получил:

Директор ГБОУ школа-интернат № 136
г.о. Самара
(должность)

Мальцева О.В.  07.06.2019
(ФИО) (подпись, дата)

	электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров		
11.	Отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	26.08.2019
12.	Отсутствует документация на заземляющие устройства	Пункт 2.7.3 ПТЭЭП	26.08.2019
13.	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электроустановок. Отсутствуют годовые планы (графики)	Пункты 1.6.1., 1.6.3., 2.12.12, 2.2.17 ПТЭЭП	26.08.2019
14.	Отсутствуют инструменты с изолирующими рукоятками, прошедшие испытания	Пункты 1.7.1., 1.2.2. ПТЭЭП	26.08.2019
15.	На лицевой стороне щита в помещении кухни отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Пункт 1.8.4, 2.12.5.ПТЭЭП	26.08.2019
16.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.	Пункты 2.7.8, 2.7.9 приложение 3 ПТЭЭП	26.08.2019
17.	Отсутствует паспорта на заземляющие устройства, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения	Пункты 2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	26.08.2019