



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

«07» июня 2019
(дата составления акта)

15 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-06-19-320-В

По адресу: 443004, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица № 2310-Р от 27.05.2019, подписанного заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Р.Р. Гельмановым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (сокращенное название – ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара), ИНН 6314006283, ОГРН 1026300899943.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2019 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____ часов
« » _____ 2019г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ _____ часов, с 03.06.2019. по 07.06.2019.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара _____ 27.05.2019 в 16-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

5.	Отсутствует Журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2., 1.7.1, 1.7.2, 2.2.21 ПТЭЭП, Приложение 1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.
6.	Места хранения средств защиты не оборудованы крючками или кронштейнами.	Пункты 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСИЗ	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.
7.	В электрощитовых отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.
8.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	Пункты 1.5.18., 1.8.5., 1.8.6. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
9.	В электрощитовой отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы.	Пункт 1.8.6. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
10	Не ведется журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	Пункты 1.8.2. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
11	Отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.
12	Отсутствует документация на заземляющие устройства	Пункт 2.7.3 ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
13	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электроустановок. Отсутствуют годовые планы (графики)	Пункты 1.6.1., 1.6.3., 2.12.12, 2.2.17 ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
14	Отсутствуют инструменты с изолирующими рукоятками, прошедшие испытания	Пункты 1.7.1., 1.2.2. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
15	На лицевой стороне щита в помещении кухни отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Пункт 1.8.4, 2.12.5.ПТЭЭП	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.

16	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.	Пункты 2.7.8, 2.7.9 приложение 3 ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
17	Отсутствует паспорта на заземляющие устройства, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.	Пункты 2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Разрешенная мощность учебного корпуса 172 кВт, категория надежности II.

Разрешенная мощность спального корпуса 60 кВт, категория надежности II.

Выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации энергооборудования потребителя

№п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Организационно-распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	Пункты 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.
2.	Эксплуатация электроустановок не осуществляется подготовленным электротехническим персоналом либо по договору со специализированной организацией	Пункты 1.2.1., 1.2.2. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
3.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	Пункты 1.8.1. ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара
4.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электротехническими средствами и инструментами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Пункты 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП	ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кукарина И.В.
(подпись проверяющего)

Мальцева О.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №09-451-06-19-320-П

Распоряжение № 2310-Р от 27.05.2019 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” июня 20 19

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)