



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
443035, Самара, ул. Нагорная, 136А
(место составления акта-проверки)

02 сентября 2019 г.
(дата составления акта)
14 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица

№ 09-411-09-19-535-КП

По адресу/адресам: 443004, г. Самара, ул. Нефтяников, д.12.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора Р.Р. Гельманова № 3687-Р от 02 августа 2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
по вопросу контроля (надзора) выполнения предписания № 09-451-06-19-320-В от 07 июня 2019 г
(срок исполнения истек 26 августа 2019 г.), в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 136 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

ИНН 6314006283, ОГРН 1026300899943

Директор Мальцева Ольга Владимировна, тел./ф. 8(846) 330-37-40
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(последнее -при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019г. с ___ час. ___00___ мин. до ___ час. ___00___ мин. Продолжительность часов

« » 2019г. с ___ час. ___00___ мин. до ___ час. ___00___ мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 раб. дней/40 час., с 27.08.2019 по 02.09.2019
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева Ольга Владимировна

уведомлена о проверке вх. № 18 от 21.08. 2019г. в 14 час 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



О.В. Мальцева

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Чепко Лариса Борисовна:

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Мальцева Ольга Владимировна, действует на основании Устава, распоряжение Самарского управления министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2017 №1-ок, завхоз ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара Захарова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: ранее выданное предписание № 09-451-06-19-320-В от 07 июня 2019 г. (срок исполнения истек 26 августа 2019 г.) выполнено в полном объеме и снимается с контроля Управления.

Выявлены нарушения обязательных требований норм и правил:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Эксплуатация электроустановок			
1.	Организационно-распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской	-

		Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	
2.	Эксплуатация электроустановок не осуществляется подготовленным электротехническим персоналом либо по договору со специализированной организацией. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.2.1., 1.2.2. ПТЭЭП	-
3.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	-
4.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами и инструментами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП	-
5.	Отсутствует Журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.2.2., 1.7.1, 1.7.2, 2.2.21 ПТЭЭП, Приложение 1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 № 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	-
6.	Места хранения средств защиты не оборудованы крючками или кронштейнами. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСИЗ	-
7.	В электроцитаховых отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ	-

8.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений, утвержденная ответственным за электрохозяйство. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.5.18., 1.8.5., 1.8.6. ПТЭЭП	-
9.	В электрощитовой отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.8.6. ПТЭЭП	-
10.	Не ведется журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.8.2. ПТЭЭП	-
11.	Отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	-
12.	Отсутствует документация на заземляющие устройства. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 2.7.3 ПТЭЭП	-
13.	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электроустановок. Отсутствуют годовые планы (графики) Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.6.1., 1.6.3., 2.12.12, 2.2.17 ПТЭЭП	-
14.	Отсутствуют инструменты с изолирующими рукоятками, прошедшие испытания Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункты 1.7.1., 1.2.2. ПТЭЭП	-
15.	На лицевой стороне щита в помещении кухни отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Срок исполнения истек 26.08.2019 Выполнено	Пункт 1.8.4, 2.12.5. ПТЭЭП	-
16.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство	Пункты 2.7.8, 2.7.9 приложение 3 ПТЭЭП	-

	<p>Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.</p> <p>Срок исполнения истек 26.08.2019</p> <p>Выполнено</p>		
17.	<p>Отсутствует паспорта на заземляющие устройства, содержащие:</p> <p>исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;</p> <p>указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;</p> <p>дату ввода в эксплуатацию;</p> <p>основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);</p> <p>величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;</p> <p>удельное сопротивление грунта;</p> <p>данные по напряжению прикосновения (при необходимости);</p> <p>данные по степени коррозии искусственных заземлителей;</p> <p>данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;</p> <p>ведомость осмотров и выявленных дефектов;</p> <p>информация по устранению замечаний и дефектов.</p> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p> <p>Срок исполнения истек 26.08.2019</p> <p>Выполнено</p>	Пункты 2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	-

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Чепко Л.Б. Чепко О.В. Мальцева
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Вывод:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ГБОУ Школа-интернат № 136 г.о. Самара установлено выполнение законного предписания Ростехнадзора № 09-451-06-19-320-В от 07 июня 2019 г. (срок исполнения истек 26 августа 2019 г.) в полном объеме.


Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Р.Р. Гельманова от 02.08.2019 № 3687-Р.
2. Материалы, подтверждающие выполнение ранее выданного предписания от 07 июня 2019г. № 09-451-06-19-320-В на 98 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Проверяющий

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



Л.Б. Чепко

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями (1 экземпляр на 6 листах) получил(а):

Законный представитель
 юридического лица

директор ГБОУ Школа-интернат № 136 г.о. Самара О.В. Мальцева

действует на основании Устава, распоряжения Самарского управления

Минобразования и науки Самарской области от 18.01.2017 №1-ок

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

М.П.

02 сентября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)